

重庆工商大学教室网络多媒体中控及设备改造项目（CQS23A01357）更正文件一号

各潜在投标人：

我中心对“重庆工商大学教室网络多媒体中控及设备改造项目（CQS23A01357）招标文件修改如下：

页码	招标文件原内容	澄清后内容
14	1、投影显示系统：3LCD 显示系统，芯片尺寸： ≥ 0.63 ，亮度： ≥ 5000 流明，分辨率：1024x768，对比度： $\geq 15000:1$	1、投影显示系统：3LCD 显示系统，芯片尺寸： ≥ 0.63 ，亮度： ≥ 5000 流明，分辨率：1024x768，对比度： $\geq 15000:1$
22	控制照明灯的通断，直接替换原有开关，保持原有线路不变。 86 盒安装设计，包含照明控制 ≥ 3 路，触摸按键 ≥ 3 个，12V 直流供电，RS485 通讯。	控制照明灯的通断，直接替换原有开关，保持原有线路不变。 86 盒安装设计，包含照明控制 ≥ 3 路，触摸按键 ≥ 3 个，与中控主机配套通讯控制。
22	1、支持对空调进行红外控制； 2、红外载波频率:15kHz--80kHz； 3、红外发射角度: $< \pm 20^\circ$ ； 4、红外遥控正对距离:1 米-8 米； 5、支持学习 ≥ 100 个按键红外码、支持学习组合键、长按键、双击按键遥控码。	1、支持对空调进行红外控制； 2、红外载波频率:15kHz--80kHz； 3、红外发射角度: $< \pm 20^\circ$ ； 4、红外遥控正对距离:1 米-8 米； 5、可以通过中控平台或微信小程序远程监控所连接的空调的运行状态， 远程控制空调的开关、温度调节与模式控制。
22	1、支持检测环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、	1、支持检测环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、

	湿度等； 2、具备 RS485 连接接口； 3、支持壁挂式、吸顶式； 4、监测数据信息自动上传至学校现有万讯多媒体管理平台，实现数据统一展示。	湿度等； 2、具备 RS485 连接接口； 3、支持壁挂式、吸顶式； 4、监测数据信息自动上传至学校中控平台，实现数据统一展示。
--	--	---

注意：网上公示电子文档因字体、页边距等因素影响，实际页码可能与更正文件公布页码不一致，请以实际内容所在页码为准。

重庆工商大学

2023 年 8 月 11 日